



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

INFORME PRELIMINAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA¹

ASPECTOS RELEVANTES ABRIL 2025

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el mes de Abril tuvo una disminución del 9,70 % con respecto al del año pasado (Abril 2025 con 1.952.968 MWh / Abril 2024 con 2.162.749 MWh).

El Consumo de Energía del Sistema Interconectado (SI) en el mes de Abril tuvo una disminución del 9,72 % con respecto al del año pasado (Abril 2025 con 1.962.894 MWh / Abril 2024 con 2.174.345 MWh).

Referente a la Exportación de Energía a la Argentina tuvo una disminución 14,40 % con respecto al año pasado (Abril 2025 = 9.926 MWh / Abril 2024 = 11.596 MWh).

La Temperatura Media del mes fue de 23 grados, la máxima fue de 32 grados el día 07-04-2025.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN fue de 3.673 MW a las 19:25 hs del día 07-04-2025.

La Demanda Máxima de Potencia del SIN, del presente año es 5.122 MW registrado el día 04-03-2025.

Generaciones en Centrales Hidroeléctricas para atender el Consumo de Energía del Sistema Interconectado fueron las siguientes;

- Itaipú tuvo un aumento del 0,90 % con respecto al año pasado;
(Abril 2025 = 1.798.918 MWh / Abril 2024 = 1.782.822 MWh).
- Yacyreta tuvo una disminución 61,02 % con respecto al año pasado;
(Abril 2025 = 118.476 MWh / Abril 2024 = 303.977 MWh).
- Acaray tuvo una disminución del 48,02 % con respecto al año pasado;
(Abril 2025 = 45.502 MWh / Abril 2024 = 87.546 MWh).


Energía Máxima en Centrales Hidroeléctricas para atender al Sistema Interconectado fueron;

- ITAIPU fue 67.532 MWh el día 07-04-2025.
- YACYRETA fue 7.884 MWh el día 03-04-2025.
- ACARAY fue 1.539 MWh el día 18-04-2025.


¹ Elaboración propia en base al Parte Diario Preliminar de Operación de la Ande.



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS




Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande




Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS




Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande




Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS




Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande




Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS




Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande



Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande



DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS



Fuente: Elaboración propia en base al parte diario preliminar de operación de Ande

Elaborado:
Departamento de Monitoreo Energético (DME)
Dirección de Recursos Energéticos (DRE)
Viceministerio de Minas y Energía (VMME).